



《消防安全設備檢修申報書》



場所名稱：高雄市立楠梓特殊學校
場所地址：高雄市楠梓區德民路 211 號
管理權人：黃國書
電話：(07)364-2007

檢修公司名稱：佶祥消防企業有限公司
地址：高雄市鳳山區文育街 12 號
電話：(07)776-2776

檢修人員姓名：消防設備士：蔡森獻
檢修人員證號：消士證字第 1158 號
地址：高雄市鳳山區文育街 12 號
電話：(07)776-2776

場所類別：甲類-6

申報項目：☒ 外觀檢查、性能檢查 ☒ 綜合檢查

申報年度：114 上半年度

申報日期：民國 114 年 03 月 30 日

高雄市政府消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱	高雄市立楠梓特殊學校			場所地址	高雄市楠梓區瑞屏里德民路211號(2)		
管理權人	姓名	黃國書	身分證字號		性別		
	出生日期		戶籍地址				
項次	審核項目	審核結果是否合格	審核內容				
一	消防安全設備檢修申報表	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。 3. 是否檢附管理權人身分證明文件影本。 4. 管理權人委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選)				
	場所概要	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其中報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。 4. 是否檢附公司、商業或有限合夥登記證明文件影本。 5. 公司、商業或有限合夥登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。 6. 非營利事業場所、歇業或停業場所免附公司、商業或有限合夥登記證明文件。 7. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期				
	檢修機構	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 3. 確認證書之有效期間。 4. 確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬二名以上專任檢修人員共同執行。				
	檢修人員	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 檢修人員證書影本是否有專技人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 3. 查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 4. 檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。				
二	消防安全設備檢修報告書	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否	1. 檢查日程是否合理。 2. 檢修人員是否簽章。 3. 是否勾選應檢修之消防安全設備，並核對是否檢附各項設備之檢查表。 4. 委託檢修機構辦理檢修者，應確認檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書，是否經檢修機構代表人簽署。 5. 各該消防安全設備之種類及數量表。 6. 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積) 7. 檢修報告書所附各種設備之檢查表，應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、檢驗或校準日期。有消防安全設備不符規定者，清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。 8. 各種設備之檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者，應增附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表) 9. 確認消防安全設備改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 10. 檢具消防安全設備改善計畫書預定完成期限是否合理。				
三	其他	(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)					
受理日期	114年04月06日		受理單位	第二中隊楠梓分隊		受理人員簽章	賴明駿

※本表由受理人員查核消防安全設備申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。

※受理人員可利用消防安全設備專業技術人員管理系統查詢檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員及檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。

※本業經通知限期補正或改善，不服處分者，得自處分送達翌日起30日內，繕具訴願書並檢具本通知單影本逕送原處分機關，並由原處分機關函轉上級機關提起訴願。

委 託 書

茲 委 託 蔡森獻 消防專技人員，全權代表本人
(公司)辦理高雄市立楠梓特殊學校建築物消防安全設備檢修申報一
切手續及相關事宜，特立此委託書。
註：本人已悉「108 年度起辦理檢修申報時，若場所依規定設置
的各種消防安全設備之消防水帶製造年份超過 10 年或無法
辨識出廠日期，該水帶應實施耐水壓試驗」。但已經水壓
試驗合格未達 3 年者，不在此限。

此 致
高雄市消防局

委託人..   簽名或蓋章
委託場所名稱.. 高雄市立楠梓特殊學校
地 址： 高雄市楠梓區德民路 211 號
受委託人..  簽名或蓋章
地 址： 高雄市前鎮區瑞福路 210 號

中 華 民 國 114 年 03 月 30 日

消防安全設備檢修申報書目錄

一、附表

☒ 消防安全設備檢修申報表	1-4
☒ 消防安全設備檢修報告書	1-5
☒ 消防安全設備改善計畫書	1-6
☒ 消防安全設備種類及數量表	1-7

二、消防安全設備檢查表

☒ 滅火器檢查表	1-12
☒ 室內消防栓檢查表	1-16
☒ 自動灑水設備檢查表	1-28
☒ 泡沫滅火設備檢查表	1-32
☒ 火警自動警報設備檢查表	1-40
☒ 緊急廣播設備檢查表	1-52
☒ 標示設備檢查表	1-58
☒ 避難器具檢查表	1-60
☒ 緊急照明設備檢查表	1-70
☒ 連結送水管檢查表	1-74
☒ 消防專用蓄水池檢查表	1-78
☒ 排煙設備檢查表	1-86
☐ 緊急電源設備檢查表	
☒ 配線檢查表	1-89

三、設備平面圖

☒ 消防安全設備配置圖	2-1
---	-----

四、證件及證書

☒ 建築物使用執照影本	3-1
☒ 管理權人影本	3-2
☒ 消防設備師(士)證書影本	3-3

附表三

消防安全設備檢修報告書

場所概要	樓層別	地下1層地上6層	樓地板面積	19712.32㎡	
	使用執照用途	學校、辦公室	實際用途	學校、辦公室	
	場所名稱	高雄市立楠梓特殊教育學校	構造	RC結構	
	地址	高雄市楠梓區德民路211號			
管理權人	姓名	黃國青	身分證明文件字號		
	通訊處	高雄市楠梓區德民路211號			
	戶籍地	高雄市			
	電話	(07)384-2007			
檢修機構或人員	檢修機構	名稱			
		負責人			
		戶籍地			
		出生日期			
	檢修人員	姓名	蔡森獻	證書字號	消士證字第1158號
		身分證明文件字號			
		出生日期			
		戶籍地			
	檢修人員	姓名			
		身分證明文件字號			
		出生日期			
		戶籍地			
檢修項目	管理權人(自行辦理者) ☐ (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。)				
	檢修項目				
	滅火設備	☒ 滅火器 ☐ 室內消防栓設備 ☐ 室外消防栓設備 ☐ 自動撒水設備 ☐ 水霧滅火設備 ☐ 泡沫滅火設備 ☐ 惰性氣體滅火設備 ☐ 乾粉滅火設備 ☐ 海龍滅火設備 ☐ 簡易自動滅火設備 ☐ 固定化滅火設備			
	警報設備	☒ 火警自動警報設備 ☐ 瓦斯漏氣火警自動警報設備 ☒ 緊急廣播設備 ☐ 一、一九火災通報裝置			
	避難逃生設備	☒ 標示設備 ☐ 避難器具 ☐ 緊急照明設備			
	消防栓及上之必要設備	☒ 連結供水管 ☐ 消防專用蓄水池 ☐ 排煙設備 ☐ 無線電通信輔助設備 ☐ 緊急電源插座			
	其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目	☐ 冷卻撤水設備 ☐ 耐水設備 ☐ 配線 ☐ 防災監控系統綜合操作裝置			
	前項設備檢修表共 頁。(如附件, 不含本頁)				
	檢查日期 自 114 年 03 月 16 日至 114 年 03 月 22 日				
	檢修機構或檢修人員簽章				
	(簽章)				

附表四

消防安全設備檢修申報表

管理權人	姓名	黃國青	身分證明文件字號	
	通訊處	高雄市楠梓區德民路211號		
	戶籍地	高雄市		
	電話	(07)384-2007		
申報場所概要	樓層別	地下1層地上6層	樓地板面積	19712.32㎡
	使用執照用途	學校、辦公室	實際用途	學校、辦公室
	使用執照字號	100/高市大經字第15-0003號		
	場所名稱	高雄市立楠梓特殊教育學校		
檢修機構或人員	地址	高雄市楠梓區德民路211號		
	名稱			
	通訊處			
	負責人			
	戶籍地			
	出生日期			
	姓名	蔡森獻	證書字號	消士證字第1158號
	身分證明文件字號			
	出生日期			
	戶籍地			
	通訊處			
	姓名			
身分證明文件字號				
出生日期				
戶籍地				
通訊處				
管理權人(自行辦理者) ☐ (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。)				
本次檢修日期 自 114 年 03 月 16 日至 114 年 03 月 22 日				
前次檢修日期 自 113 年 03 月 12 日至 113 年 03 月 20 日				
申報日期 民國 114 年 03 月 30 日				
管理權人 (簽章)		(簽章)		

附表五

消防安全設備改善計畫書

場所概要	樓層別	地下1層地上6層	樓地板面積	19712.32 m ²
	使用執照用途	學校、辦公室	實際用途	學校、辦公室
	場所名稱	高雄市立楠梓特殊教育學校	構造	RC 結構
	地址	高雄市楠梓區德民路 211 號		
管理權人	使用執照字號	0903.00315.00038 號	統一編號	無
	姓名	黃國書	身分證明文件字號	■■■■■■■■■■
	通訊處	高雄市楠梓區德民路 211 號		
	戶籍地	高雄市■■■■■■■■■■		
	電話	(07)864-2007		

一、消防安全設備不符規定之項目及內容：
設備目前正常

二、採行改善措施：

三、預定完成期限：

管理權人簽章

(簽章)

附表六 一期校舍

消防安全設備種類及數量表

	B1 F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10 F	11 F	12 F	RF	合計
10P 乾粉滅火器	22	14	13	11	9										69
消防幫浦	1														1
室內消防栓	6	6	6	6	6										30
測試出水口														1	1
自動警報送止閥	1	2	2	2	2										9
撥水頭	96	112	112	112	75										507
蜂鳴器	1	2	2	2	2										9
末端查驗管	1	2	2	2	2										9
一費開放閥	59														59
泡沫原液槽	1														1
比例混合器	1														1
泡沫撥水頭	530														530
感知型水頭	530														530
泡沫自動警報送止閥	2														2
火警受信總機		1													1
手動報警機	10	12	7	7	6										42
地區警鈴	10	12	7	7	6										42
探測器	61	65	61	58	58										283
緊急廣播主機	1														1
揚聲器	44	32	40	42	24									2	184
出口標示燈	11				8									2	21
避難方向指示燈	39			2	6									2	47
緊急照明燈	49	34	32	26	18										159
救助袋			4	4	4										12
避難器具標示牌			4	4	4										12
緩降機															
避難梯															
排煙機	3														3
排煙口	4														4
啟動裝置	4														4
緊急電源插座															
連絡送水口		1													1
採水口		1													1
發電機	1														1

備註：

1.本表應依檢修場所實際設置之消防安全設備數量據實填寫。

2.本表之樓層別、消防安全設備種類如有不足，得依檢修場所之實際狀況予以增修。

附表 7 二期校舍 A

消防安全設備種類及數量表

	B1 F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10 F	11 F	12 F	RF	合計
10P 乾粉滅火器	11	5	5	5	5	5								1	37
消防幫浦	1														1
室內消防栓	2	2	2	2	2	2									12
測試出水口														2	2
自動警報逆止閥															
撇水頭															
蜂鳴器	1														1
末端查驗管	1														1
一齊開放閥	14														14
泡沫原液槽	1														1
比例混合器	1														1
泡沫噴頭	124														124
感知撇水頭	124														124
泡沫自動警報逆止閥	1														1
火警受信總機		1													1
手動報警機	8	6	5	5	4										28
地區警鈴	8	6	5	5	4										28
探測器	44	28	35	50	45	43								6	251
緊急廣播主機		1													1
揚聲器	36	31	19	23	21	21								3	154
出口標示燈	3														3
避難方向指示燈	13		6	7	7	7								1	41
緊急照明燈	23	10	8	8	8	8								2	67
救助袋			1	1	1	1									4
避難器具標示牌			1	1	1	1									4
緩降機															
避難梯	1														1
排煙機															
排煙口															
啟動裝置															
緊急電源插座															
連結送水口		1													1
採水口															
發電機	1														1

備註：

1.本表應依檢修場所實際設置之消防安全設備數量據實填寫。

2.本表之樓層別、消防安全設備種類如有不足，得依檢修場所之實際狀況予以增修。

附表 8 二期校舍 B

消防安全設備種類及數量表

	B1 F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10 F	11 F	12 F	RF	合計
10P 乾粉滅火器	19	7	10	19	9									1	65
消防幫浦	1														1
室內消防栓	4	4	4	4	4										20
測試出水口														2	2
自動警報逆止閥															
撇水頭															
蜂鳴器															
末端查驗管															
一齊開放閥															
泡沫原液槽															
比例混合器															
泡沫噴頭															
感知撇水頭															
泡沫自動警報逆止閥															
火警受信總機															
手動報警機	8	6	5	5	2										26
地區警鈴	8	6	5	5	2										26
探測器	52	47	79	82	31									22	313
緊急廣播主機															
揚聲器	30	18	35	27	12									3	125
出口標示燈	7	14	10	8	9									2	50
避難方向指示燈	21	4	18	15	8										66
緊急照明燈															
救助袋			2	1	1										4
避難器具標示牌			2	1	1										4
緩降機															
避難梯															
排煙機															
排煙口															
啟動裝置															
緊急電源插座															
連結送水口															
採水口															
發電機	1														1

備註：

1.本表應依檢修場所實際設置之消防安全設備數量據實填寫。

2.本表之樓層別、消防安全設備種類如有不足，得依檢修場所之實際狀況予以增修。

附表 9 瑞平分校 A 棟

消防安全設備種類及數量表

	B1 F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10 F	11 F	12 F	RF	合計
10P 乾粉滅火器		4	4	4											12
消防幫浦															
室內消防栓		2	2	2											6
測試出水口															
自動警報逆止閥															
搬水頭															
蜂鳴器															
末端查驗管															
一齊開放閥															
泡沫原液槽															
比例混合器															
泡沫噴頭															
感知搬水頭															
泡沫自動警報逆止閥															
火警受信總機															
手動報警機		2	2	2											6
地區警鈴		2	2	2											6
探測器		16	15	20											51
緊急廣播主機															
揚聲器		1	1	1											3
出口標示燈		2	2	3											5
避難方向指示燈				2											2
緊急照明燈		2	3	8											13
救助袋															
避難器具標示牌			2	1											3
緩降機			2	2											4
避難梯															
排煙機															
排煙口															
啟動裝置															
緊急電源插座															
連結送水口															
取水口															
發電機															

備註：

1. 本表應依檢修場所實際設置之消防安全設備數量據實填寫。
2. 本表之樓層別、消防安全設備種類如有不足，得依檢修場所之實際狀況予以增修。

附表 10 瑞平分校 B 棟

消防安全設備種類及數量表

	B1 F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10 F	11 F	12 F	RF	合計
10P 乾粉滅火器	13	6	10	8	8	8	8							4	65
消防幫浦	1														1
室內消防栓	2	3	3	3	3	3	2								19
測試出水口													1		1
自動警報逆止閥															
搬水頭															
蜂鳴器															
末端查驗管															
一齊開放閥															
泡沫原液槽															
比例混合器															
泡沫噴頭															
感知搬水頭															
泡沫自動警報逆止閥															
火警受信總機		1													1
手動報警機	2	3	3	3	3	3	2								19
地區警鈴	2	3	3	3	3	3	2								19
定溫探測器		12	1	5	5	5	1						1		30
差動探測器	10	24	30	20	20	20	15						3		139
偵煙探測器	11	10	6	9	12	10	6						3		67
緊急廣播主機		1													1
揚聲器															
出口標示燈	4	9	7	6	6	6	8						2		48
避難方向指示燈	4	6	6	6	6	6	6								34
緊急照明燈	8	13	25	18	18	18	12						1		113
救助袋															
避難器具標示牌															
緩降機			2	2	2	2	2								10
避難梯															
緊急電源插座															
連結送水口		2													2
取水口		2													2
發電機		1													1

備註：

1. 本表應依檢修場所實際設置之消防安全設備數量據實填寫。
2. 本表之樓層別、消防安全設備種類如有不足，得依檢修場所之實際狀況予以增修。

滅火器檢查表 (本校區)

檢 修 項 目		檢 修 結 果					處 置 措 施
		滅火器的種別					
		A	B	C	D	E	
外 觀 檢 查							
設置數量	○					○	
設置場所	○					○	
設置間隔	○					○	
適用性	○					○	
標 示	○					○	
滅火器	本體容器	○					○
	安全插梢	○					○
	壓把 (壓板)	○					○
	護 蓋	/					/
	皮 管	○					○
	噴 嘴 等	○					○
	壓力指示計	○					○
	壓力調整器	/					/
	安 全 閥	/					/
	保持裝置	○					○
車輪 (輪架型)	/					/	
氣體導入管 (輪架型)	/					/	
性 能 檢 查							
本體容器	/					/	
內 筒	/					/	
液 面 標 示	/					/	
滅火性	/					/	
藥劑滅火藥劑量	/					/	
加壓用氣體容器	/					/	
壓把 (壓板)	/					/	
皮 管	/					/	
開閉式噴嘴等	/					/	
壓力指示計	/					/	
壓力調整器	/					/	
安 全 閥	/					/	
封 板	/					/	

備註：1. 滅火器類別標記代表乾粉滅火器，B代表泡沫滅火器，C代表二氧化碳滅火器，D代表海龍滅火器，E代表水滅火器。

2. 各檢修項目之檢修結果用標註之或表示該檢修項目中滅火器有不良情形之個數。

整 圓		/				/	
紅吸管及氣體導入管		/				/	
過 濾 網		/				/	
放 射 能 力		/				/	
備 註							
檢 查 器 材							
儀器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	儀器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
內視鏡	G812		AXIS	拆卸板手			台製
秤量計			台製	固定台			台製
篩 網			台製				
檢查日期 自 114 年 03 月 16 日至 114 年 03 月 22 日							
檢 修 人 員	姓名	蔡森獻	消防設備師 (士)	證書字號	消士證字第 1158 號	簽章	
	姓名			證書字號		簽章	
	姓名			證書字號		簽章	
	姓名			證書字號		簽章	

1. (標註「標記」欄內填入適當之項目。

2. 檢查合格者於判定欄內打「○」，若不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3. 對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4. 欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

滅火器檢查表 (瑞平校區)

檢 修 項 目		檢 修 結 果					處 置 措 施	
		滅火器的種類						
		A	B	C	D	E		
設 置 狀 況	設 置 數 量	○						
	設 置 場 所	○						
	設 置 間 隔	○						
	適 用 性	○						
	標 示	○						
	滅 火 器	本 體 容 器	○					
		安 全 插 梢	○					
		壓 把 (壓 板)	○					
		復 蓋	○					
		皮 管	○					
性 能 檢 查	噴 嘴 等	○						
	壓 力 指 示 計	○						
	壓 力 調 整 器	/						
	安 全 閥	/						
	保 持 裝 置	○						
	車 輪 (輪 架 型)	/						
	氣 體 導 入 管 (輪 架 型)	/						
	本 體 容 器	/						
	容 器 內 筒	/						
	滅 火 性 狀	/						
藥 劑 滅 火 藥 劑 量	/							
加 壓 用 氣 體 容 器	/							
壓 把 (壓 板)	/							
皮 管	/							
開 閉 式 噴 嘴 等	/							
壓 力 指 示 計	/							
壓 力 調 整 器	/							
安 全 閥	/							
封 板	/							

備註：1. 滅火器類別圖表代表乾粉滅火器，B代表泡沫滅火器，C代表二氧化碳滅火器，D代表海鹽滅火器，E代表水滅火器。

2. 每項檢修項目之檢修結果欄所填註之或表示該檢修項目中滅火器有不良情形之個數。

檢 修 項 目		檢 修 結 果		處 置 措 施		
墊	閥	/				
缸吸管及氣體導入管	/					
過 濾 網	/					
放 射 能 力	/					
備 註						
檢 修 表	機 器 名 稱 型 式	校 正 年 月 日	製 造 廠 商	機 器 名 稱 型 式	校 正 年 月 日	製 造 廠 商
內 視 鏡	G812		AXIS	折 卸 板 手		
秤 重 計			台 製	固 定 台		台 製
材 料	絲 網		台 製			
檢 查 日 期 自 114 年 03 月 16 日 至 114 年 03 月 22 日						
檢 修 人 員	姓 名	蔡 鼎 獻	消 防 設 備 師 (士)	證 書 字 號	消 士 證 字 第 1158 號	簽 章
	姓 名			證 書 字 號		簽 章
	姓 名			證 書 字 號		簽 章
	姓 名			證 書 字 號		簽 章

1. 應於「類別」欄內填入適當之項目。

2. 檢修合格者於判定欄內作「○」，有不合情形時於判定欄內作「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3. 對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4. 欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

室內消防栓檢查表(一期校舍)					
檢修設備名稱	製造廠：九如牌	電動機	製造廠：大同公司		
檢修項目	型號：FF100-AA4020-211	型號：BBFC-III			
		檢修結果		處理措施	
		種類、容量等情形	判定	不良狀況	
外觀檢查					
水源	池	類別 RC 造地下蓄水池	○		
	水量	40m ³	○		
	水位計、壓力表	/			
	閥	類	○		
電動機	周圍狀況	位於 B1F 幫浦室	○		
	外形	直立型專用	○		
電壓表		AC380 V	○		
各開關			○		
標示			○		
預備品等		保險絲、圖面、燈泡	○		
直接啟動	周圍狀況	控制盤	○		
操作部	外形	按鈕式	○		
遠隔	周圍狀況	/			
置操作部	外形	/			
自動用水表	壓力開關	停止 0kgf/cm ² 0.1MPa 2kgf/cm ²	○		
閥類裝置	壓力槽	100 公升 7 kgf/cm ²	○		
加壓送水裝置		4" x 60 1/2" x 67 x 150P	○		
呼水	呼水槽	100 公升	○		
裝置閥		止水閥 X1, 逆止閥 X1	○		
配管		主管(閥)	○		
消防栓	周圍狀況	各樓層通道	○		
消防箱	外形	埋入式	○		
檢水帶	第一種消防栓	水帶 10 m x 2 條, 規格 13	○		
箱		mm			
等	第二種消防栓	/			
	消防栓及測試出水口	40A、65A	○		
	啟動表示燈	專用	○		
性能檢查					
水	水質	自來水	○		
源	給水裝置	浮球方式	○		
	閥類	/			
	水位計、壓力表	/			

室內消防栓檢查表(續-1)					
電動機	各開關	NFB40A	○		
保險絲類	操作迴路 3A	○			
機電器		○			
控制燈		○			
製結線接續		○			
裝置	接地	第三種	○		
啟動	啟動操作部	專用	○		
裝置	水壓開關裝置	設定壓力 6 動作壓力 4	○		
加壓	四轉軸	3520 r.p.m	○		
送水	軸承部	○			
裝置	軸接頭	同軸式	○		
	木體	三相感應電動機	○		
	四轉軸	○			
	軸承部	黃油潤滑	○		
	底座	○			
	速度表、流量計	10 cm-hg 7kg/cm ²	○		
	性能	7 kg/cm ² , 460l/min	○		
	重力水箱方式	/			
	壓力水箱方式	/			
	減壓措施	/			
呼水	閥類	給水管(閥)、呼水管(閥)	○		
裝置	自動給水裝置	浮球方式	○		
裝置	滅水警報裝置	浮球方式、蜂鳴器	○		
	底座	閥	○		
配管	閥類	RF 制水閥	○		
	過濾裝置	○			
	排放管	15A 限流孔	○		
消防箱	水帶	第一種消防栓 水帶 10 m x 2 條, 規格 13	○		
等	箱子	mm			
	水帶水壓試驗	上次檢查日期 108.06.27	○		
	第二種消防栓	/			
	消防栓及測試出水口	○			
耐震	措施	防震軟管位於幫浦出水側	○		
綜合檢查					
幫浦	啟動	加壓送水裝置	6 秒	○	
方式	性能	表示、警報等	○		
		運轉電流	35 A	○	
		運轉狀況	○		

室內消防檢査表(續-2)																												
備註	放水壓力	2.0kgf/cm ²	☐																									
	放水流量	156 ⁴ /min	☐																									
	放水壓力	/																										
	放水流量	/																										
※於 RF 最遠處進行放水壓力測試測得 2kgf/cm ²																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>檢査項目</th> <th>檢査結果</th> <th>處置措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機器名稱</td> <td>型式</td> <td>校正年月日</td> </tr> <tr> <td>檢査日期</td> <td colspan="2">自 114 年 03 月 16 日至 114 年 03 月 22 日</td> </tr> <tr> <td>姓名</td> <td>消防設備師(士)</td> <td>證書字號</td> </tr> <tr> <td>姓名</td> <td>消防設備師(士)</td> <td>證書字號</td> </tr> <tr> <td>姓名</td> <td>消防設備師(士)</td> <td>證書字號</td> </tr> <tr> <td>姓名</td> <td>消防設備師(士)</td> <td>證書字號</td> </tr> </tbody> </table>								檢査項目	檢査結果	處置措施	機器名稱	型式	校正年月日	檢査日期	自 114 年 03 月 16 日至 114 年 03 月 22 日		姓名	消防設備師(士)	證書字號	姓名	消防設備師(士)	證書字號	姓名	消防設備師(士)	證書字號	姓名	消防設備師(士)	證書字號
檢査項目	檢査結果	處置措施																										
機器名稱	型式	校正年月日																										
檢査日期	自 114 年 03 月 16 日至 114 年 03 月 22 日																											
姓名	消防設備師(士)	證書字號																										
姓名	消防設備師(士)	證書字號																										
姓名	消防設備師(士)	證書字號																										
姓名	消防設備師(士)	證書字號																										

1. 應於「類別・容量等情形」欄內填入適當之項目。
2. 檢査合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」；並附不良情形填載於「不良狀況」欄。
3. 對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
4. 欄內有選擇項目時應以「□」圈選之。

室內消防檢査表(二期校舍A)																																																																																																																																																																																																																																					
檢修設備名稱	製造廠	至盛牌	電動機	製造廠	大同公司																																																																																																																																																																																																																																
型號	A10-01W		型號	BBFC-HD																																																																																																																																																																																																																																	
檢修項目	檢修結果	判定	不良狀況	處置措施																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">外 觀</th> <th colspan="2">檢 査</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水管</td> <td>池</td> <td>類別 RC 造地下管水池</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>源水</td> <td>量</td> <td>45m³</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>水位計・壓力表</td> <td></td> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>閥</td> <td>類</td> <td></td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>電動機</td> <td>周圍狀況</td> <td>位於BIF幫浦室</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>電壓表</td> <td>外 形</td> <td>直立型專用</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>各開關</td> <td></td> <td>AC380 V</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>標示</td> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>預備品等</td> <td></td> <td>保險絲、圈面、燈泡</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>直接周圍狀況</td> <td></td> <td>控制盤</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>操作部外 形</td> <td></td> <td>按鈕式</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>裝置周圍狀況</td> <td></td> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>操作部外 形</td> <td></td> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>電動機水壓</td> <td>壓力開關</td> <td>停止 0.1kgf/cm² DiFe 2kgf/cm²</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>開關裝置</td> <td>壓力</td> <td>100 公升 6 kgf/cm²</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>加壓送水裝置</td> <td></td> <td>4" x 200¹/₄" x 100x100mm</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>呼水呼水</td> <td>槽</td> <td>100 公升</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>裝置閥</td> <td></td> <td>類 止水閥 XI、逆止閥 XI</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>配管</td> <td></td> <td>主管(開)</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>消防箱</td> <td>周圍狀況</td> <td>各樓層通道</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>箱外 形</td> <td></td> <td>埋入式</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>檢水帶</td> <td>第一種消防栓</td> <td>水帶 10 吋 x 2 條, 噴嘴 13</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>檢水帶</td> <td>第二種消防栓</td> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>消防栓及測試出口</td> <td></td> <td>40A・65A</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>啟動表示燈</td> <td></td> <td>專用</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">性 能 檢 査</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水 質</td> <td>自來水</td> </tr> <tr> <td>給水裝置</td> <td>浮球方式</td> </tr> <tr> <td>閥 類</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>水位計・壓力表</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								外 觀		檢 査		水管	池	類別 RC 造地下管水池	☐					源水	量	45m ³	☐					水位計・壓力表		/						閥	類		☐					電動機	周圍狀況	位於BIF幫浦室	☐					電壓表	外 形	直立型專用	☐					各開關		AC380 V	☐					標示			☐					預備品等		保險絲、圈面、燈泡	☐					直接周圍狀況		控制盤	☐					操作部外 形		按鈕式	☐					裝置周圍狀況		/						操作部外 形		/						電動機水壓	壓力開關	停止 0.1kgf/cm ² DiFe 2kgf/cm ²	☐					開關裝置	壓力	100 公升 6 kgf/cm ²	☐					加壓送水裝置		4" x 200 ¹ / ₄ " x 100x100mm	☐					呼水呼水	槽	100 公升	☐					裝置閥		類 止水閥 XI、逆止閥 XI	☐					配管		主管(開)	☐					消防箱	周圍狀況	各樓層通道	☐					箱外 形		埋入式	☐					檢水帶	第一種消防栓	水帶 10 吋 x 2 條, 噴嘴 13	☐					檢水帶	第二種消防栓	/						消防栓及測試出口		40A・65A	☐					啟動表示燈		專用	☐					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">性 能 檢 査</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水 質</td> <td>自來水</td> </tr> <tr> <td>給水裝置</td> <td>浮球方式</td> </tr> <tr> <td>閥 類</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>水位計・壓力表</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>								性 能 檢 査		水 質	自來水	給水裝置	浮球方式	閥 類	/	水位計・壓力表	/
外 觀		檢 査																																																																																																																																																																																																																																			
水管	池	類別 RC 造地下管水池	☐																																																																																																																																																																																																																																		
源水	量	45m ³	☐																																																																																																																																																																																																																																		
水位計・壓力表		/																																																																																																																																																																																																																																			
閥	類		☐																																																																																																																																																																																																																																		
電動機	周圍狀況	位於BIF幫浦室	☐																																																																																																																																																																																																																																		
電壓表	外 形	直立型專用	☐																																																																																																																																																																																																																																		
各開關		AC380 V	☐																																																																																																																																																																																																																																		
標示			☐																																																																																																																																																																																																																																		
預備品等		保險絲、圈面、燈泡	☐																																																																																																																																																																																																																																		
直接周圍狀況		控制盤	☐																																																																																																																																																																																																																																		
操作部外 形		按鈕式	☐																																																																																																																																																																																																																																		
裝置周圍狀況		/																																																																																																																																																																																																																																			
操作部外 形		/																																																																																																																																																																																																																																			
電動機水壓	壓力開關	停止 0.1kgf/cm ² DiFe 2kgf/cm ²	☐																																																																																																																																																																																																																																		
開關裝置	壓力	100 公升 6 kgf/cm ²	☐																																																																																																																																																																																																																																		
加壓送水裝置		4" x 200 ¹ / ₄ " x 100x100mm	☐																																																																																																																																																																																																																																		
呼水呼水	槽	100 公升	☐																																																																																																																																																																																																																																		
裝置閥		類 止水閥 XI、逆止閥 XI	☐																																																																																																																																																																																																																																		
配管		主管(開)	☐																																																																																																																																																																																																																																		
消防箱	周圍狀況	各樓層通道	☐																																																																																																																																																																																																																																		
箱外 形		埋入式	☐																																																																																																																																																																																																																																		
檢水帶	第一種消防栓	水帶 10 吋 x 2 條, 噴嘴 13	☐																																																																																																																																																																																																																																		
檢水帶	第二種消防栓	/																																																																																																																																																																																																																																			
消防栓及測試出口		40A・65A	☐																																																																																																																																																																																																																																		
啟動表示燈		專用	☐																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">性 能 檢 査</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水 質</td> <td>自來水</td> </tr> <tr> <td>給水裝置</td> <td>浮球方式</td> </tr> <tr> <td>閥 類</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>水位計・壓力表</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>								性 能 檢 査		水 質	自來水	給水裝置	浮球方式	閥 類	/	水位計・壓力表	/																																																																																																																																																																																																																				
性 能 檢 査																																																																																																																																																																																																																																					
水 質	自來水																																																																																																																																																																																																																																				
給水裝置	浮球方式																																																																																																																																																																																																																																				
閥 類	/																																																																																																																																																																																																																																				
水位計・壓力表	/																																																																																																																																																																																																																																				

室內消防栓檢查表(續-1)				
電 動 機 製 裝	各 開 關	NFB50A	☐	
	保 險 絲 類	操作迴路 3A	☐	
	繼 電 器		☐	
	表 示 燈		☐	
加 壓 送 水 裝 置	結 線 接 續		☐	
	接 地	第三種	☐	
	啟 動 操 作 部	專用	☐	
	水 壓 開 關 裝 置	設定壓力 6 動作壓力 4	☐	
	電 機 轉 軸	3525 r.p.m	☐	
	軸 承 部		☐	
	軸 接 頭	聯軸式	☐	
	本 體	三相感應電動機	☐	
	潤 滑 部	黃油潤滑	☐	
	處 部		☐	
呼 水 裝 置	重 力 水 箱 方 式		/	
	壓 力 水 箱 方 式		/	
	減 壓 措 施		/	
	閥 門	給水管(開), 排水管(開)	☐	
配 管	自 動 給 水 裝 置	浮球方式	☐	
	試 水 警 報 裝 置	浮球方式, 蜂鳴器	☐	
	底 閥		☐	
	閥 門	RF 制水閥	☐	
消 防 栓 箱 等	過 濾 裝 置		☐	
	排 放 管	15A 限流孔	☐	
	水 帶	第一種消火栓 水帶 10 m x 2 條, 編號 13	☐	
	水 帶 水 壓 試 驗	上次檢閱日期 108.06.27	☐	
耐 震 措 施	第二種消火栓		/	
	消防栓裝置出水口		☐	
綜 合 檢 查				
幫 浦 方 式	加 壓 送 水 裝 置	8 秒	☐	
	表 示 警 報 等		☐	
	運 轉 電 流	33 A	☐	
能	運 轉 狀 況		☐	

室內消防栓檢查表(續-2)							
備 註	放 水 壓 力	2kgf/cm ²	☐				
	放 水 量	164 l/min	☐				
備 註	放 水 壓 力	/	☐				
	放 水 量	/	☐				
※於 RF 最遠處進行放水壓力測試測得 2kgf/cm ²							
檢 查 日 期 自 114 年 03 月 16 日 至 114 年 03 月 22 日							
檢 修 人 員	姓 名	蔡森猷	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第 1158 號	簽章	
	姓 名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	
	姓 名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	
	姓 名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	

1. 應於「類別」欄內填入適當之項目。
2. 檢查合格者於判定欄內打「○」；若不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
3. 對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
4. 欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

室內消防栓檢查表(二期校舍B)						
檢修設備名稱		製造廠：至盛牌 型號：FAP-2515		電動機	製造廠：大同公司 型號：BBPC-HD	
檢修項目		檢修結果 種類、容量等情形		判定	不良狀況 處置措施	
外觀檢查						
水源	水蓄水池		類別 RC 造地下蓄水池	○		
	水量		45m ³	○		
	水位計、壓力表			/		
電動機	閥類			○		
	控制盤	周圍狀況	位於B1F幫浦室	○		
		外形	直立型專用	○		
	電壓表	AC380 V	○			
	各開關		○			
	標示		○			
預備品等		保險絲、圖面、燈泡	○			
啟動裝置	直接操作部	周圍狀況	控制盤	○		
		外形	按鈕式	○		
	遠隔置操作部	周圍狀況		/		
		外形		/		
啟動用水壓	壓力開關	停止 0kgf/cm ² 0.1MPa 2kgf/cm ²	○			
開關裝置	壓力槽	100 公升 6 kgf/cm ²	○			
加壓送水裝置		3" x300 1/min x0.5m x10MP	○			
呼水呼水槽		100 公升	○			
裝置閥類		止水閥 XI、逆止閥 XI	○			
配管		主管(開)	○			
消防箱	周圍狀況	各樓層通道	○			
	外形	埋入式	○			
消防栓箱等	水帶子	第一種消防栓	水帶 10 m x2 條, 斷徑 13 mm	○		
		第二種消防栓		/		
	消防栓及測試出水口	40A、65A	○			
啟動表示燈		專用	○			
性能檢查						
水源	水質	自來水	○			
	給水裝置	浮球方式	○			
	閥類		/			
	水位計 壓力表		/			

室內消防栓檢查表(續-1)					
電動機	各開關	NFB50A	○		
保險絲類	操作迴路 3A	○			
繼電器		○			
表示燈		○			
結線接續		○			
裝置	接地	第三種	○		
啟動裝置	啟動操作部	專用	○		
水壓開關裝置	設定壓力 6 動作壓力 4	○			
幫浦	電動機軸	3525 r.p.m	○		
加壓送水方式	軸承部		○		
軸接頭	聯軸式	○			
本體	三相感應電動機	○			
幫浦	電動機軸		○		
軸承部	黃油潤滑	○			
底座		○			
連動表、流量計	-10 cm-hg 6kg/c m ³	○			
性能	6 kg/c m ³ , 300l/min	○			
重力水箱方式		/			
壓力水箱方式		/			
減壓措施		/			
呼水閥類	給水管(開)、呼水管(開)	○			
自動給水裝置	浮球方式	○			
減水警報裝置	浮球方式、蜂鳴器	○			
底閥		○			
配管	閥類	RF" 制水閥	○		
過濾裝置	Y 型過濾器	○			
排放管	15A 限流孔	○			
消防箱	水帶 第一種消防栓	水帶 10 m x2 條, 斷徑 13 mm	○		
等	水帶本型試驗	上次檢查日期 108.06.27	○		
	第二種消防栓	/			
	消防栓及測試出水口	○			
耐震措施	防震軟管位於幫浦出水側	○			
綜合檢查					
幫浦	啟動	加壓送水裝置	6 秒	○	
方式	表示、警報等		○		
性能	運轉電流	34A	○		
	運轉狀況		○		

室內消防栓檢查表(續-2)																																																	
備 註	放水壓力	2.0kgf/cm ²	☐																																														
	放水流量	150 ^l /min	☐																																														
	放水壓力	/																																															
	放水流量	/																																															
※於 RP 最遠處進行放水壓力測試測得 2kgf/cm ²																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名稱</th> <th>型 式</th> <th>校正年月日</th> <th>製造廠商</th> <th>機器名稱</th> <th>型 式</th> <th>校正年月日</th> <th>製造廠商</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>查勾 表</td> <td>300K</td> <td></td> <td>National</td> <td>比托計</td> <td></td> <td></td> <td>SVK</td> </tr> <tr> <td>器 三用電表</td> <td>DMM-85</td> <td></td> <td>DHA</td> <td>碼表</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>材 絕緣電阻計</td> <td>ST-2551</td> <td></td> <td>標準電機</td> <td>消防水帶</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>耐水壓試驗機</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	查勾 表	300K		National	比托計			SVK	器 三用電表	DMM-85		DHA	碼表				材 絕緣電阻計	ST-2551		標準電機	消防水帶								耐水壓試驗機			
機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商																																										
查勾 表	300K		National	比托計			SVK																																										
器 三用電表	DMM-85		DHA	碼表																																													
材 絕緣電阻計	ST-2551		標準電機	消防水帶																																													
				耐水壓試驗機																																													
檢查日期 自 114 年 03 月 16 日至 114 年 03 月 22 日																																																	
檢 修 人 員	姓名	蔡森獻	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第 1158 號	簽章																																											
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章																																											
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章																																											
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章																																											

1. 應於「種類、容量等情形」欄內填入適當之項目。
2. 檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「X」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
3. 對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
4. 欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

室內消防栓檢查表(瑞平分校)									
檢 修 設 備	製造廠：九如牌			電動機			製造廠：大同公司		
備 名 稱	型 號：FF100-XA3220-211			型 號：BBFC-HD					
檢 修 項 目	檢 修 結 果			處 置 措 施					
	種類、容量等情形			判定			不良狀況		
外 觀 檢 查									
水 蓄 水 池	類別 RC 造地下蓄水池			☐					
源 水 量	40m ³			☐					
水 位 計 · 壓 力 表				/					
閥 類				☐					
電 控 制 盤	周圍狀況			位於 B1F 幫浦室	☐				
動 外 形	直立型專用			☐					
機 電 壓 表	AC380 V			☐					
各 開 關				☐					
標 示				☐					
預 備 品 等	保險絲、圓面、燈泡			☐					
改 直 接 周 圍 狀 況	控制盤			☐					
動 操 作 部 外 形	按鈕式			☐					
裝 遠 隔 周 圍 狀 況				/					
置 操 作 部 外 形				/					
啟動用水壓	壓力開關			停止 5kgf/cm ² 停止 8kgf/cm ²	☐				
同 關 裝 置 壓 力 槽	100 公升 6 kgf/cm ²			☐					
加 壓 送 水 裝 置	4" x390 ^l /min x0.1MP			☐					
呼 水 呼 水 槽	100 公升			☐					
裝 置 閥	類 止水閥 X1、逆止閥 X1			☐					
配 管	主管(開)			☐					
消 防 栓 周 圍 狀 況	各樓層通道			☐					
防 箱 外 形	埋入式			☐					
檢 水 帶 箱 等	第一種消防栓			水管 10 mm2 條、斷徑 13	☐				
	第二種消防栓				/				
	消防栓及測試出水口			40A、65A	☐				
	啟動表示燈			專用	☐				
性 能 檢 查									
水 水 質	自來水			☐					
源 給 水 裝 置	浮球方式			☐					
閥 類				/					
水 位 計 壓 力 表				/					

室內消防檢查表(續-1)					
電 動 機 控 製 裝 置	各開關	NFB30A	○		
	保險絲類	操作迴路 3A	○		
	繼電器		○		
	表示燈		○		
	結線接續		○		
啟 動 裝 置	接 地	第三種	○		
	啟動操作部	專用	○		
	水壓開關裝置	設定壓力 5 動作壓力 4	○		
	加壓迴轉軸	3525 r.p.m	○		
	加壓迴轉軸		○		
加 壓 送 水 方 式	軸承部		○		
	軸接頭	聯軸式	○		
	本體	三相感應電動機	○		
	迴轉軸		○		
	軸承部	黃油潤滑	○		
	底座		○		
	底座及吸盤	10 cm-hg 7kg/cm ²	○		
	性能	6kg/cm ² , 300l/min	○		
	重力水箱方式	/			
	壓力水箱方式	/			
呼 水 裝 置	減壓措施	/			
	開 關	給水管(開), 呼水管(開)	○		
	自動給水裝置	浮球方式	○		
配 管	滅水警報裝置	浮球方式, 蜂鳴器	○		
	底 閥		○		
	閥 類	RP" 制水閥	○		
消 防 箱 等	過 濾 裝 置		○		
	排 放 管	15A 限流孔	○		
	水帶	第一種消防栓 水帶 10 m×2 條, 規格 13 mm	○		
	水帶水壓試驗	上次檢查日期 108.06.27	○		
	第二種消防栓	/			
耐 震 措 施	消防栓及測試出水口		○		
	防震軟管位於警消出水側		○		
綜 合 檢 查					
幫 浦 方 式	加壓送水裝置	8 秒	○		
	啟動表示、警報等		○		
	運轉電流	29A	○		
能 運 轉 狀 況			○		

室內消防檢查表(續-2)							
放 水 壓 力	放 水 壓 力	2kgf/cm ²	○				
	放 水 量	156 ^l /min	○				
	放 水 壓 力	/					
放 水 量	放 水 量	/					
	放 水 量	/					
※於 RF 最遠處進行放水壓力測試測得 2kgf/cm ²							
備 註							
檢 查 日 期	自 114 年 03 月 16 日至 114 年 03 月 22 日						
檢 查 人	姓名 蔡森歡	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第 1158 號	簽章		
檢 查 人	姓名	消防設備師(士)	證書字號		簽章		
員	姓名	消防設備師(士)	證書字號		簽章		
員	姓名	消防設備師(士)	證書字號		簽章		

1. 應於「總則、作業等條」欄內填入適當之項目。

2. 檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3. 對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4. 欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。